



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 116 «Здоровячок»**

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ 07-01-53-2021

**О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ
УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТА**

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта разработана для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 116 «Здоровячок» (далее – Учреждение, объект защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности и определяет порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной Учреждения.
- 1.2. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта разработана в соответствии с:
 - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 01.01.2021 г.;
 - Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 - Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности является обязательной для исполнения дежурным персоналом Учреждения.

2. Характеристика объекта защиты и специфика пожарной опасности

- 2.1. Учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.
- 2.2. Помещения с повышенной пожароопасностью являются:
 - пищеблок = тепловое кухонное и технологическое электрооборудование для приготовления пищи;
 - склад продуктов (кладовая) – продукты питания;

- прачечная с электрооборудованием для стирки и глажки белья, а также помещением для хранения чистого белья.

3. Действия дежурного персонала при получении сигнала «ПОЖАР»

3.1. При получении сигнала «ПОЖАР» дежурный или иное лицо, припавшее сигнал приемно-контрольного прибора «Сигнал-20», расположенного на 1 этаже в комнате охраны, ОБЯЗАН:

3.1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации.

3.1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01, 72-12-60 (со стационарного телефона), звонок с мобильного телефона сотовых операторов «Мегафон» – 112-1; «МТС» – 0110; «Билайн» – 001; «Теле-2» – 01 с указанием:

- наименования объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116 «Здоровячок» (МБДОУ № 116 «Здоровячок»);

- адреса места его расположения: г. Вологда, ул. Доронинская, д.8;

- места возникновения пожара, что горит, имеется ли угроза жизни людей;

- указать свою фамилию и номер телефона Учреждения 27-47-45, 27-47-30;

Не следует отключать телефон первым, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст необходимые указания для дальнейших действий;

3.1.3. Лично или через посыльных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

3.2. При возгорании/пожаре:

3.2.1. Объявить тревогу для работников Учреждения, включить систему централизованного оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя (ИПР).

3.2.2. Сообщить о получении сигнала заведующему Учреждением либо дежурному администратору, доложить текущую обстановку.

3.2.3. По возможности обеспечить (организовать) незамедлительную эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

3.2.4. По возможности обеспечить (организовать) эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

3.2.5. Сообщить о пожаре работникам Учреждения, ответственным за отключение систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения с целью принятия ими необходимых мер безопасности.

3.2.6. По прибытию подразделений пожарной охраны осуществить сброс сигнала приемно-контрольного прибора «Сигнал-20» в соответствии с инструкцией.

3.3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации:

3.3.1. Уведомить пожарную охрану о ложном срабатывании системы противопожарной защиты по телефону диспетчерской МЧС.

3.3.2. Осмотреть место, указанное на датчике извещателя.

3.3.3. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков возгорания и т.д.), в зависимости от обстановки осуществить сброс сигнала или отключить сработавший шлейф или пожарный

извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации приемно-контрольного прибора «Сигнал-20».

- 3.3.4. Немедленно сообщить заведующему Учреждением о ложном срабатывании.
- 3.3.5. Принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации или проводившую монтаж АПС.
- 3.3.6. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

3.4. В случае неисправности пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа:

- 3.4.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа принять меры к дополнительной охране помещения.
- 3.4.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации или проводившую монтаж АПС, а также лицу, ответственному за эксплуатацию АПС в Учреждении (заместителю заведующего по АХР).
- 3.4.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

С Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта ознакомлен(а):

<u>Мерз</u>		<u>С.Я. Мерзкова</u>		<u>1.02.2021</u>
<u>Сур</u>		<u>Суров В.В.</u>		
<u>Маш</u>		<u>О.В. Машерина</u>		<u>01.02.2021.</u>
<u>Сур</u>		<u>Сурово-Н.В.</u>		<u>01.02.2021.</u>
<u>Суров</u>		<u>Суров В.В.</u>		<u>01.02.2021</u>
<u>Сур</u>		<u>Сурова С.Т.</u>		<u>01.02.2023.</u>
<u>Мерз</u>		<u>Смароваева В.В.</u>		<u>01.02.2022.</u>